

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA PUNKTU POBORU 1
DO KTÓREGO NALEŻY DOSTARCZYĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Nazwa obiektu: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

Numer licznika: 11342613....Typ licznika: Główny 4C52adp, licznik energii biernej 6C8abc
Układ pomiarowy pośredni z przełożeniem 100/5

1	Adres	Ul. Mikołaja reja 2A 47-220 Kędzierzyn-Koźle
2	Miejsce dostarczenia energii	Przyłącze nr ZK 5071 o napięciu 0,23/0,4kV
3	Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej	Zaciski dopływowe podstaw bezpieczników w złączu w kierunku instalacji odbiorcy
4	Typ zabezpieczeń przedlicznikowych	Bezpieczniki nożowe
5	Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych	3x100A
6	Typ przyłącza	Ziemne
7	Moc umowna	58 kW
8	Grupa taryfowa zgodnie z taryfą OSD	C21
9	Grupa przyłączeniowa zgodnie z taryfą OSD	IV
10	Szacunkowe zużycie energii na okres 24 miesięcy (kWh)	90 tys kWh

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA PUNKTU POBORU 2
DO KTÓREGO NALEŻY DOSTARCZYĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Nazwa obiektu: Przychodnia Rejonowo Profilaktyczna PIASTOWSKA
w Kędzierzynie-Koźlu

Numer licznika: 11505827....Typ licznika:

1	Adres	Ul. Piastowska 51 I p 47-200 Kędzierzyn-Koźle
2	Miejsce dostarczenia energii	Przyłącze nr ZK 3407 o napięciu 0,4kV
3	Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej	Zaciski dopływowe podstaw bezpieczników w złączu w kierunku instalacji odbiorcy
4	Typ zabezpieczeń przedlicznikowych	topikowe
5	Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych	3x40A

6	Typ przyłącza	Ziemne
7	Moc umowna	24 kW
8	Grupa taryfowa zgodnie z taryfą OSD	C11
9	Grupa przyłączeniowa zgodnie z taryfą OSD	V
10	Szacunkowe zużycie energii na okres 24 miesięcy (kWh)	20 tys kWh

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
MEDYCYNY PRACY
Helena Kozłowska
lek. Helena Kozłowska